

**Incendio Fatal en un Asilo y Centro de Acogida
Bessemer, Alabama
19 de septiembre de 1990**

El 19 de septiembre de 1990, temprano en la mañana, ocurrió un incendio en un asilo y centro de acogida en Bessemer, Alabama que dejó como resultado cuatro víctimas fatales. Afortunadamente once residentes fueron evacuados debido a las rápidas acciones de un ocupante de 16 años quien fue despertado por un detector de humo. El suministro inadecuado de agua para un sistema residencial de rociadores, ocasionó que el sistema no funcionara adecuadamente, ilustrando de este modo importantes lecciones para la aplicación del código. Si el sistema hubiera sido diseñado e instalado apropiadamente y si se hubiera suministrado agua de manera adecuada, es probable que no hubieran ocurrido pérdidas de vidas. La NFPA quiere agradecer a la oficina del Comisario de Incendios del Estado Alabama y al Cuerpo de Bomberos de Bessemer por su asistencia en la documentación de este incidente.

Este resumen puede ser reproducido, parcial o totalmente, para fines educativos en seguridad contra incendios, siempre y cuando el significado del texto no sea alterado, que se le dé crédito a la NFPA y que los derechos de autor de la NFPA sean protegidos. Este texto no puede ser utilizado para fines publicitarios o comerciales sin la autorización por escrito de la NFPA.

©2001 NFPA, Quincy, MA